

Waganiec, dnia 25.03.2014 r.

ZP.271.01.06.2014

**Do wszystkich uczestników postępowania**

*W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami w dniu 20 marca br., dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej” w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015”, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) poniższych wyjaśnień:*

Pytanie dotyczy: **części II - Agregatu prądotwórczego na podwoziu o mocy 20kWA.**

*Pytanie:*

Czy Zamawiający dopuści dla agregatu prądotwórczego w miejsce prądnicy z ochroną IP54 zastosowanie prądnicy z ochroną IP44? W tym przypadku cyfra 5 oznacza ochronę przed osadzaniem się pyłu, a takie rozwiązanie jest stosowane zazwyczaj dla warunków pustynnych. Zmniejszenie ochrony o jeden stopień na cyfrę 4 oznacza ochronę przed ciałami w kształcie ziaren o grubości większej niż 1 mm.

*Odpowiedź:*

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prądnicy z ochroną IP44.

Do wiadomości:

1. [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net),
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

A.B.

**Z up. WÓJTA**  
*Edward Musiał*  
Z-ca Wójta Gminy