

Waganiec, dnia 26.03.2014 r.

ZP.271.01.10.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

W związku ze skierowanym do Zamawiającego zapytaniem w dniu 26 marca br., dotyczącym SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej” w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015”, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) poniższych wyjaśnień:

Pytanie dot.: **części II - Agregatu prądotwórczego na podwoziu o mocy 20kWA.**

Pytanie:

Z uwagi na fakt, że prądnica w agregacie jest zabudowana w środku obudowy całego agregatu ważniejsze dla użytkownika jest zabezpieczenie gniazd, które są na zewnątrz narażone na wpływ warunków atmosferycznych.

W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prądnicy ze stopniem ochrony IP 23 (która dodatkowo jest zabezpieczona obudową całego agregatu) natomiast wymaga zastosowania gniazd odbioru mocy o stopniu ochrony min. IP 44?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prądnicy ze stopniem ochrony IP 23. Natomiast gniazda odbioru prądnicy muszą spełniać min. IP 44.


mgr Piotr Marciniak

Do wiadomości:

1. www.waganiec.biuletyn.net,
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

A.B.