

Waganiec, dnia 02.01.2015 r.

ZP.271.09.02.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami w dniu 31 grudnia 2014 roku, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie” w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami, następujących wyjaśnień.

Pytania:

1. Zamawiający w SIWZ w pkt 5 odnośnie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania nich pisze „Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, 3 zadania polegające na utwardzeniu placu, drogi, chodnika z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m², z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” – czy Zamawiający zamieszczając ten zapis miał na myśli 3 zadania po 1500 m² każde, czy też 3 zadania o powierzchni łącznej co najmniej 1500 m² łącznie?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako podbudowy pod kostkę betonową kruszywa wapiennego czy tylko kruszywa kamiennego?
3. Czy Zamawiający jest w stanie określić wymagania co do elementów małej architektury np. ławki parkowe o podstawach betonowych czy metalowych z oparciem czy bez oparcia, stojak na rowery ocynkowany czy malowany jednostronny czy dwustronny – gdyż Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót zgodnie z zapisem w dziale Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – mała architektura str. 49 pkt 1.1.3 – „wszystkie elementy małej architektury dotyczą zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja rynku w Osiecinach – a nie utwardzenia terenu przy stadionie w Zbrachlinie.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał **3 zadania polegające na utwardzeniu placu, drogi, chodnika z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m² każde zadanie.**
2. Zamawiający wymaga zastosowania tylko kruszywa kamiennego.
3. Zamawiający wymaga, aby ławki parkowe miały oparcia oraz podstawy metalowe trwale przytwierdzone do podłoża. Stojaki na rowery natomiast mają być ocynkowane, malowane proszkowo, jednostronne i trwale przytwierdzone do podłoża.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Do wiadomości:

1. www.waganiec.biuletyn.net,
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

A.B.