

GMINA WAGANIEC

87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11
tel. 54 283 00 44, fax 54 283 06 40
REGON:910866459 NIP:891-15-53-245

Waganiec, dnia 25.03.2016 r.

ZP.271.03.07.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Pytanie nr: 17

Czy Zamawiający wymaga, aby wywóz osadów z osadnika odbywał się w określonej ilości w danym przedziale czasowym np. nie częściej niż raz na 12 miesięcy? Jeżeli tak, to prosimy o określenie minimalnych pojemności osadników dla projektowanych oczyszczalni ścieków?

Wywóz osadu nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Pojemność ustali projektant biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i tak do 6 osób 2 m³, powyżej 6 osób 3 m³.

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Do wiadomości:

1. www.waganiec.biuletyn.net,
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

Sporządziła:
Anna Bierzyńska
25.03.2016 r.